

मनेरी बांध हेतु बादल फटने/बाढ़ की स्थिति/ आपातकालीन स्थिति हेतु निर्धारित नियमित निर्देश (एस0ओ0पी0)

क्र0सं0	कार्य/गतिविधियां	कार्य की जिम्मेदारी
क. सामान्य स्थिति जब नदी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।		
1.	तिलोथ विद्युत गृह से प्रत्येक घण्टे संचार स्थापित कर जल स्तर/जनरेशन डाटा के सन्दर्भ में संवाद करना एवं उसके उपरान्त मनेरी बांध के सभी अधिकारियों/अवर अभियन्ताओं एवं स्टाफ को फोन/एस0एम0एस0/व्हाट्सएप्प द्वारा स्थिति की सूचना देना। मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं0 01374-236342 तिलोथ विद्युत गृह नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590544 / 7895445216	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं0 01374-236342 उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांषु सैनी, अवर अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि0/यां0) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022
2.	मनेरी बांध के अपस्ट्रीम में स्थित केन्द्रीय जल आयोग, मीनस के अधिकारियों/कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना। श्री प्रदीप फोन नं0 9690492524 / 9720284313	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर
3.	तिलोथ विद्युत गृह से विद्युत सप्लाई हेतु संवाद करना	तिलोथ विद्युत गृह नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590544 / 7895445216, डी0पी0एच0 हीना श्री अंकित तोमर, अवर अभियन्ता फोन नं0 9411727276
4.	अनुरक्षण एवं डी0जी0 सेट के स्टाफ को तुरन्त कार्यस्थल में तैनात करना	मनेरी बांध के कार्मिक (परिचालन) एवं श्री हिमांषु सैनी, अवर अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि0/यां0) 8126916537 / 8126700171, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022
ख. सामान्य स्थिति जब नदी में पानी छोड़ा जा रहा हो। (1 से 500 क्यूमैक्स तक)		
1.	तिलोथ विद्युत गृह से प्रत्येक घण्टे संचार स्थापित कर जल स्तर/जनरेशन डाटा के सन्दर्भ में संवाद करना एवं उसके उपरान्त मनेरी बांध के सभी अधिकारियों/अवर अभियन्ताओं एवं स्टाफ को फोन/एस0एम0एस0/व्हाट्सएप्प द्वारा स्थिति की सूचना देना। मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं0 01374-236342 तिलोथ विद्युत गृह नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590544 / 7895445216	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं0 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं0 01374-236342 उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांषु सैनी, अवर अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि0/यां0) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022
2.	मनेरी बांध के अपस्ट्रीम में स्थित केन्द्रीय जल आयोग, मीनस के अधिकारियों/कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना। श्री प्रदीप फोन नं0 9690492524 / 9720284313	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर
3.	डाउनस्ट्रीम में स्थित गांव के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को फोन/एस0एम0एस0/व्हाट्सएप्प द्वारा स्थिति की जानकारी प्रदान करना, डाउनस्ट्रीम में लगे समस्त साइरनों को बजाकर एवं आपातकालीन वाहन	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांषु

	से डाउनस्ट्रीम में स्थित लोगों को सार्वजनिक घोषणा प्रणाली द्वारा सचेत करना। (फोन नं० लिस्ट संलग्न)	सैनी, अवर अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि०/यां०) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666022
ग. जब नदी में 500 क्यूमैक्स से अधिक पानी छोड़ा जा रहा हो।		
1.	भागीरथी नदी का निस्सरण 500 क्यूमैक्स से अधिक होने व पी पी एम 2000 से अधिक होने पर अग्रिम कार्यवाही के लिए। तिलोथ विद्युत गृह नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590544 / 7895445216 जोशियाड़ा बैराज नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590457 / 9557423272 उप महाप्रबन्धक, एच०जी०सी० तिलोथ फोन नं० 9456590016 अधिषासी अभियन्ता (जानपद), मनेरी फोन नं० 9456590194	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर/सहायक अभियन्ता/अधिषासी अभियन्ता उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांशु सैनी, अवर अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि०/यां०) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666022
2.	तिलोथ विद्युत गृह एवं जोशियाड़ा बैराज नियंत्रण कक्ष से प्रत्येक घण्टे संचार स्थापित कर जल स्तर/जनरेषन डाटा के सन्दर्भ में संवाद स्थापित करना एवं उसके उपरान्त मनेरी बांध के सभी अधिकारियों/अवर अभियन्ताओं एवं स्टाफ को फोन/एस०एम०एस०/व्हाट्सएप्प द्वारा स्थिति की सूचना देना। मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं० 01374-236342 तिलोथ विद्युत गृह नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590544 / 7895445216 जोशियाड़ा बैराज नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590457 / 9557423272	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष फोन नं० 9456590537, 8126916537 मनेरी बांध नियंत्रण कक्ष इन्टरनेट फोन नं० 01374-236342 उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांशु सैनी, अवर अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि०/यां०) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666022
3.	मनेरी बांध के अपस्ट्रीम में स्थित केन्द्रीय जल आयोग, मीनस के अधिकारियों/कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना। श्री प्रदीप फोन नं० 9690492524 / 9720284313	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर
4.	डाउनस्ट्रीम में स्थित गांव के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को फोन/एस०एम०एस०/व्हाट्सएप्प द्वारा स्थिति की जानकारी प्रदान करना, डाउनस्ट्रीम में लगे समस्त साइरनों को बजाकर एवं आपातकालीन वाहन से डाउनस्ट्रीम में स्थित लोगों को सार्वजनिक घोषणा प्रणाली द्वारा सचेत करना। (फोन नं० लिस्ट संलग्न)	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर उपरोक्त की उपलब्धता न होने की स्थिति में श्री हिमांशु सैनी, अवर अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666003, श्री पंकज भट्ट अवर अभियन्ता (वि०/यां०) 8126700171 अथवा श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) फोन नं० 7900666022
घ. आपातकालीन स्थिति		
1.	बादल फटने/बाढ़ की स्थिति/आपातकालीन स्थिति होने के क्रम में आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित करना (700 क्यूमैक्स से अधिक (ब्लू अलर्ट)) आपदा नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाशी फोन नं०	मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर तत्काल सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) एवं अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक को तत्काल सूचित करेंगे तदुपरान्त अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक श्री राजीव सिंह

	<p>01374222722 / 7310913129 उप महाप्रबन्धक, एच0जी0सी0 तिलोथ फोन नं0 9456590016 महा प्रबन्धक (भा0वै0), चिन्यालीसौड़ फोन नं0 9456590215 अधिषासी अभियन्ता (जानपद), मनेरी फोन नं0 9456590194 अधिषासी अभियन्ता जोशियाड़ा बैराज फोन नं0 9456590425 राज्य बांध सुरक्षा संगठन फोन नं0 अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग 9412976396</p>	<p>फोन नं0 9456590015 एवं श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022 अग्रिम कार्यवाही (EAP) के अनुसार करने के साथ-साथ सन्दर्भित कॉलम में दिये गये उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।</p>
2.	<p>बादल फटने/बाढ़ की स्थिति/आपातकालीन स्थिति होने के क्रम में आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित करना (1300 क्यूमैक्स से अधिक (ऑरेन्ज अलर्ट))</p> <p>उप महाप्रबन्धक, एच0जी0सी0 तिलोथ फोन नं0 9456590016 महा प्रबन्धक (भा0वै0), चिन्यालीसौड़ फोन नं0 9456590215 अधिषासी अभियन्ता (जानपद), मनेरी फोन नं0 9456590194 राज्य बांध सुरक्षा संगठन फोन नं0 अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग 9412976396 आपदा नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाषी फोन नं0 01374-222722 / 7310913129 जिलाधिकारी/जिला नियंत्रण कक्ष उत्तरकाषी फोन नं0 01374-222101 / 9412077500 उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी फोन नं0 01374-222166 / 9411196547 उप जिलाधिकारी, डुण्डा फोन नं0 01371-225419 / 7500363822</p>	<p>मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर तत्काल सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) एवं अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक को तत्काल सूचित करेंगे तदोपरान्त अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक श्री राजीव सिंह फोन नं0 9456590015 एवं श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022 अग्रिम कार्यवाही (EAP) के अनुसार करने के साथ-साथ सन्दर्भित कॉलम में दिये गये उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।</p>
3.	<p>बादल फटने/बाढ़ की स्थिति/आपातकालीन स्थिति होने के क्रम में आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित करना (2000 क्यूमैक्स से अधिक (रेड अलर्ट))</p> <p>उप महाप्रबन्धक, एच0जी0सी0 तिलोथ फोन नं0 9456590016 महा प्रबन्धक (भा0वै0), चिन्यालीसौड़ फोन नं0 9456590215 अधिषासी अभियन्ता (जानपद), मनेरी फोन नं0 9456590194 राज्य बांध सुरक्षा संगठन फोन नं0 अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग 9412976396 आपदा नियंत्रण कक्ष, उत्तरकाषी फोन नं0 01374-222722 / 7310913129 जिलाधिकारी/जिला नियंत्रण कक्ष उत्तरकाषी फोन नं0 01374-222101 / 9412077500 उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी फोन नं0</p>	<p>मनेरी बांध के अवर अभियन्ता (परिचालन) एवं सुपरवाइजर/गेट ऑपरेटर तत्काल सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) एवं अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक को तत्काल सूचित करेंगे तदोपरान्त अधिषासी अभियन्ता/आपातकालीन योजना प्रबन्धक श्री राजीव सिंह फोन नं0 9456590015 एवं श्री विवेक चौहान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) फोन नं0 7900666022 अग्रिम कार्यवाही (EAP) के अनुसार करने के साथ-साथ सन्दर्भित कॉलम में दिये गये उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे।</p>

	01374-222166 / 9411196547 उप जिलाधिकारी, डुण्डा फोन नं० 01371-225419 / 7500363822	
4.	मीडिया	उप महाप्रबन्धक, एच०जी०सी० तिलोथ फोन नं० 9456590016 एवं महा प्रबन्धक (भा०वै०), चिन्वालीसौड़ फोन नं० 9456590215

मनेरी बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित गांव के प्रतिनिधियों के फोन नं०

क्र०सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०
1	श्री प्रताप रावत	ग्राम प्रधान मनेरी	9412394645
2	श्रीमती मनीषा देवी	ग्राम प्रधान जामक	9068528062
3	श्रीमती आरती देवी	ग्राम प्रधान हीना	9634881530
4	श्री रतन सिंह राणा	ग्राम प्रधान सिरोर	7895313710
5	श्रीमती मधु देवी	ग्राम प्रधान नेताला	9634300843
6	श्री सुनील सिंह	ग्राम प्रधान गवाणा	9456372949
7	श्री धीरेन्द्र चौहान	ग्राम प्रधान माण्डो	9760228286
8	श्री धर्मवीर सिंह	ग्राम प्रधान उत्तरौं	8057074508
9	श्री अजय कुमार सिंह	महाप्रबन्धक (भा०वै०)	9456590078
10	श्री आपुतोष कुमार सिंह	उप महाप्रबन्धक (CM-BV)	9456590526
11	श्री भरत भारद्वाज	उप महाप्रबन्धक, एच०जी०सी० तिलोथ	9456590016
12	श्री महावीर सिंह नाथ	अधिषासी अभियन्ता(जानपद) मनेरी	9456590194
13	श्री अरुण कुमार	अधिषासी अभियन्ता (वि०यां०) जोषियाड़ा बैराज	9456590425
14	श्री राजीव सिंह	अधिषासी अभियन्ता(वि०यां०) मनेरी बांध	9456590015
15	श्री मोहित उनियाल	सहायक अभियन्ता(जानपद) मनेरी	7060194688
16	श्री विवेक चौहान	सहायक अभियन्ता(वि०यां०) मनेरी बांध	7900666022
17	श्री कृष्णा रावत	अवर अभियन्ता(जानपद) मनेरी	7055114924
18	श्री हिमांशु सैनी	अवर अभियन्ता(वि०यां०) मनेरी बांध	7900666003
19	श्री पंकज भट्ट	अवर अभियन्ता(वि०यां०) मनेरी बांध	8126700171
20	मनेरी बांध	नियंत्रण कक्ष	8126916537 / 9456590537
21	जोषियाड़ा बैराज	नियंत्रण कक्ष	9456590457 / 7088010117
22	तिलोथ विद्युत गृह	नियंत्रण कक्ष	9456590544 / 7895445216
23	आपदा कन्ट्रोल रूम उत्तरकापी	नियंत्रण कक्ष	01374222722 / 7310913129
24	व्यापार मण्डल, उत्तरकापी	अध्यक्ष	9412027892
25	होटल ऐषोसियेशन, उत्तरकापी	अध्यक्ष	9410572566